

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-QLN

Bình Phước, ngày tháng 11 năm 2024

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện công văn số 4734/UBND-TH ngày 14/11/2024 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua rà soát, Sở Xây dựng trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. *Cử tri Lê Quang Điểm, khu phố 5, phường Tân Đồng phản ánh: “Từ năm 2023 đến nay, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước cung cấp nước sinh hoạt cho người dân không đảm bảo, nước có lẫn tạp chất màu đen, đục, cặn... ảnh hưởng sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới, tránh các tác động đến đời sống và sức khỏe của người dân”.*

Thời gian qua, người dân trong khu vực thành phố Đồng Xoài đã nhiều lần phản ánh về chất lượng nước sinh hoạt do Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (Công ty) cung cấp là không đảm bảo chất lượng như nước đục, đổi màu, cặn đen... Từ nội dung phản ánh trên, Sở Xây dựng đã phối hợp cùng UBND thành phố Đồng Xoài và các sở, ngành có liên quan đi kiểm tra công trình Nhà máy cấp nước Đồng Xoài. Sau kiểm tra, UBND thành phố Đồng Xoài cùng các Sở, ngành đã yêu cầu Công ty khẩn trương khắc phục sự cố và đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt sau khi xử lý. Sở Xây dựng đã có văn bản số 778/SXD-QLN ngày 27/3/2024 yêu cầu Công ty khắc phục sự cố tại NMN Đồng Xoài và mạng lưới cấp nước.

Sau đó, ngày 04/4/2024 Công ty đã phối hợp với Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 thực hiện xét nghiệm 99 chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT với 03 mẫu xét nghiệm (01 mẫu tại NMN Đồng Xoài và 02 mẫu tại phường Tiến Thành). Ngày 15/5/2024, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cử đoàn kiểm tra chất lượng nước sạch sinh hoạt của NMN Đồng Xoài. Theo báo cáo của Công ty tại Báo cáo số 214/BC-BPW ngày 15/4/2024, văn bản số 498/CV-BPW ngày 11/9/2024 thì kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và kết quả xét nghiệm của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 đều đạt tiêu chuẩn theo quy định và Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin trên Website: <http://bpwaco.com.vn/>.

Tuy nhiên, Công ty cho biết trong quá trình thay đổi máy bơm tại NMN Đồng Xoài vào ngày 29/8/2024, hệ thống cấp nước bị xáo trộn nước trong tuyến ống truyền tải làm cho nước bị đục, có cặn. Ngay sau đó, Công ty đã khẩn trương xả toàn bộ nước đục cặn ở những khu vực bị ảnh hưởng, đến cuối ngày 30/8/2024 cơ bản nước đã ổn định và việc kiểm tra, xử lý vẫn được tiếp tục thực hiện hàng ngày. Nguyên nhân là do tuyến ống truyền tải D710 và D630 từ NMN Đồng Xoài đến ngã tư Đồng Xoài cấp nước cho thành phố Đồng Xoài chỉ có 01 tuyến duy nhất nên thời điểm này Công ty chưa súc rửa toàn bộ đường ống này mà chỉ xả cặn nên chưa khắc phục triệt để. Công ty đã đề xuất các giải pháp để khắc phục như sau: (1) Tiếp tục rà soát, đầu tư thêm máy móc, thiết bị để vận hành nhà máy và mạng lưới cấp nước, (2) Duy trì súc xả các tuyến ống thường xuyên để hạn chế cặn, (3) Xây dựng thêm bể chứa nước sạch, (4) Đầu tư thêm một tuyến ống truyền tải nước sạch từ NMN Đồng Xoài về thành phố Đồng Xoài.

Để kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước của nhà máy nước Đồng Xoài và mạng lưới đường ống cấp nước theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1592/QĐ-SXD ngày 22/10/2024 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra và thực hiện lấy mẫu nước xét nghiệm tại nhà máy nước Đồng Xoài và mạng lưới đường ống cấp nước tại các phường (06 mẫu nước được gửi Viện Y tế công cộng Tp. HCM, Quatest 3 xét nghiệm 99 chỉ tiêu kết quả đều đạt theo quy định của QCVN 01-1: 2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT). Hiện nay, Đoàn kiểm tra đang tổng hợp, dự thảo báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh Công ty khắc phục triệt để tình trạng nước bị đục, cặn để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch an toàn, liên tục cho người dân.

Sau khi có kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh giao Sở Y tế (là cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch của đơn vị cấp nước theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế) chủ trì thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch của Công ty CP cấp thoát nước Bình Phước và các đơn vị cấp nước khác trên địa bàn tỉnh, đồng thời xem xét trả lời cho cử tri Lê Quang Diễm các vấn đề liên quan đến chất lượng nước sạch.

2. Cử tri Đinh Ngọc Luật, cử tri Lê Mạnh - Khu phố Phú Tân; Cử tri Ngô Ngọc Tấn - Khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú phản ánh: “Khu du lịch Hồ suối Cam và một số dự án khác trên địa bàn thành phố Đồng Xoài quy hoạch đã lâu nhưng chưa triển khai thi công làm ảnh hưởng quyền lợi của người dân do không thể thực hiện việc chia tách, sang nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sửa chữa nhà ở, đa số nhà ở của người dân tại khu này xuống cấp, hư hỏng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng và địa phương xem xét, đôn đốc chủ đầu tư nhanh chóng triển khai thực hiện các dự án để người dân ổn định cuộc sống”. Sở Xây dựng trả lời như sau:

Dự án Khu du lịch Hồ suối Cam (giai đoạn 2) thực hiện theo hình thức hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất giữa cơ quan nhà nước là UBND tỉnh và nhà đầu tư là Liên danh Phúc An Khang - Licogi 13 - Trung Chính. Trong quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên tiến độ còn chậm. Sở Xây dựng đã cấp 02 giấy phép xây dựng hạ tầng (số 06/GPXD-SXD-HCC ngày 20/4/2022 với diện tích là 12,93 ha và số 02/GPXD-SXD-HCC ngày 27/02/2023 với diện tích là 12,2 ha), Chủ đầu tư dự án đã triển khai thi công hoàn thành phần san lấp mặt bằng, làm nền đường sỏi đỏ và thi công được 85% khối lượng các hạng mục hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống điện sinh hoạt trên phần diện tích đã cấp phép xây dựng. Sở Xây dựng đang phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tháo gỡ vướng mắc và đôn đốc chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Sở Xây dựng kính chuyển nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri nêu trên đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.QLN_(Th).

GIÁM ĐỐC

Võ Tất Dũng